

PID:  
12010010  
CID:  
CN.F0007S

## Certificato di approvazione *Approval certificate*

**IMQ, ente di certificazione accreditato, autorizza la ditta** *IMQ, accredited certification body, grants to*

**URMET SPA  
VIA BOLOGNA 188/C  
10154 TORINO TO**

**all'uso del marchio**

*the licence to use the mark*

**IMQ-SISTEMI DI SICUREZZA**

Il presente certificato è soggetto alle condizioni previste nel "Regolamento IMQ - Certificazione prodotto" ed è relativo ai prodotti descritti nell'Allegato al presente certificato.



**per i seguenti prodotti**

*for the following products*

**Rivelatori microfonic  
( Mod. MS04 )**

*Seismic detectors  
( Model MS04 )*

*This certificate is subjected to the conditions foreseen by "IMQ Rules - Product Certification" and is relevant to the products listed in the annex to this certificate.*

Emesso il | Issued on **2002-01-29**  
Aggiornato il | Updated on **2012-06-13**  
Sostituisce | Replaces **2011-07-20**

  
IMQ S.p.A.

**Allegato - Certificato di approvazione**  
**Annex - Approval certificate**

*Emesso il / Issued on* 2002-01-29  
*Aggiornato il / Updated on* 2012-06-13  
*Sostituisce / Replaces* 2011-07-20

## Prodotto | Product

# Rivelatori microfonic Seismic detectors

## Concessionario | Licence Holder

**URMET SPA**  
**VIA BOLOGNA 188/C**  
**10154 TORINO TO**

## Marchio | Mark



IMQ-  
SISTEMI DI  
SICUREZZA

## Costruito a | Manufactured at

PI.K0008M C03357941 10077 SAN MAURIZIO CANAVESE

TO Italy

*Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.*

*Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above*

## Norme

CEI 79-2:1998 e CEI 79-2; Ab:2000  
EN 50130-4:1995 + A1:1998 + A2:2003

## Standards

CEI 79-2:1998 and CEI 79-2; Ab:2000  
EN 50130-4:1995 + A1:1998 + A2:2003

## Rapporti | Test Reports

12EL00002; IMQSSAGCESSS120070787-01

## Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

*Serie / Series* **MS**

*Livello di prestazione / Performance level* **I o II o III liv. / I or II or III level**

*Tensione nominale alimentazione / Rated supply voltage* **12 V**

*Corrente massima assorbita / Rated current* **30 mA**

*Portata massima / Maximum range* **4 m**

*Tipo di impiego / Type of duty* **fisso, per calcestruzzo e mezzi forti / fixed, for concrete and strong parts**

## Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.C0013I

*Marca / Trade mark* **ELKRON**

*Modello / Model* **MS04**

*Accessori / Accessories* **piastra di fissaggio a muro e a saldare, mod. SPA04; / wall e soldering fixing plate, model SPA04;**

- / **dispositivo di prova, mod. MS04IT (II e III liv.); / testing device, model MS04IT (II and III level);**

- / **testatore, mod. MS04ET (III liv.) / tester, model MS04ET (III level)**

## Diritti di concessione | Annual Fees

SN.C00074

EMM.120100.DA2U

Diritti modelli IMQ - rivelatori - 1201 - Rivelatori | IMQ models - detectors - 1201 - Detectors

1

  
\_\_\_\_\_  
**IMQ S.p.A.**